

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Краснодарский край, Успенский р-н, с. Успенское, ул. Почтовая, 30

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, 352450, Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Почтовая, 30

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2357004205

Телефон: 88614055491

Количество этажей здания 3, этаж расположения объекта 3

Комментарий:

Плановая дата обследования: 09.2017

Фактическая дата обследования: 26.09.2017

Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение средняя общеобразовательная школа № 1

Должность лица: директор

ФИО: Осипова Л.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, С, О	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе на территорию					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию					

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху

Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	С, О	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	

3

Высота подъема ступеней	С, О	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Наличие	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при	К	не менее	п. 5.1.3	Соответствует	

4

наличии пандуса)		2,2 x 2,2 м.		
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения,	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует

5

выступ (на отдельно стоящей опоре)				
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Наличие
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Наличие
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Наличие
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. Библиотека				
Количество мест для инвалидов-	К	не менее	п. 7.1.7	Соответствует

6

колясочников		1%			
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					Спортивный зал
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Предприятия питания					Столовая
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует	
Секция стойки бара ширина 1,6 м.,	К	наличие	п. 7.4.7	Наличие	

7

высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.					
Обслуживание в кабинете кабинет начальных классов I этаж					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Обслуживание в кабинете					Медицинский кабинет
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	

8

Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Обслуживание в кабинете информатики 2 этаж					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	

9

		м.			
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	*X	*X	*X	*X	*X
Объект недоступен					

*- (Доступен по пункту Б), имеется план по обустройству здания МОУСОШ №1, имеется согласование мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

11

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Вход	Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.

«26» сентября 2017 г.
Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда
отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального
обслуживания отдельных категорий и групп населения
УСЗН в Успенском районе



Потапенко И.В.